

Testat 2025

über die energetische Bewertung der Fernwärme der
**Wärmeversorgungsgesellschaft
Königs Wusterhausen GmbH**



Das Fernwärmesystem Königs Wusterhausen hat im Jahr 2024 einen

Energienutzungsgrad von

eta = 89,9%

bezogen auf den Heizwert

eta = 81,1%

bezogen auf den Brennwert

erreicht.

der Bio-Erdgas-Anteil lag bei 7 %, der Erdgasanteil bei 93 %



EEB ENERKO
Energiewirtschaftliche
Beratung GmbH

EEB Energiewirtschaftliche Beratung GmbH Landstraße 20
52457 Aldenhoven und Berlin
Tel.: +49 (02464) 971-513
Fax: +49 (02464) 971-555
[Internet: www.enerko.de](http://www.enerko.de)

Berlin,

11.03.2025

Dipl.-Ing. Herbert Freischlad